



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю

(Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю)

Амурская ул., д. 109, г. Чита, а/я 1207, 672000; тел. (83022) 35-36-13;

факс(83022) 35-36-13; E-mail: tur@75.rospotrebnadzor.ru, <http://75.rospotrebnadzor.ru>

**Предписание
о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий**

«04» мая 2018
число, месяц, год

№ 147

1. При рассмотрении результатов санитарно-эпидемиологической экспертизы: экспертного заключения № 02 ОЦ/4.0-1890 от 25.04.2018 г деятельности учреждения по организации отдыха детей и их оздоровления на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 49", по адресу: г. Чита ул.Анохина, 46, представленного ФБУЗ «ЦГиЭ в Забайкальском крае» (вх. №4171 от 26.04.2018), установлено, что:

- в нарушение п. 3.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» - технологическое оборудование и моечные ванны, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла, газов не оборудованы локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения в дополнение к общим приточно-вытяжным системам вентиляции

(указать наименование объекта и сведения об установленных фактах и нормах законодательства, которые нарушены)

На основании прав, предоставленных в соответствии с пунктом 2 ст.50 Федерального закона от 30.03 99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний (массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)) требуется провести следующие дополнительные санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в установленные сроки:

№	Санитарно-гигиенические мероприятия	Срок исполнения
1	Оборудовать технологическое оборудование и моечные ванны на пищеблоке локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения в дополнение к общим приточно-вытяжным системам вентиляции. Представить акт выполненных работ.	<u>01.10.2018</u>

2. Ответственность за проведение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 49, по адресу: г. Чита ул.Анохина, 46

(сведения о лице, которому выдается предписание, в частности: наименование и место нахождения (адрес) юридического лица, ОГРН; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства)

3. Материалы, подтверждающие факт проведения дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, представить в срок до 01.10.2018 в Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю для последующего контроля и принятия решения в соответствии с федеральным законодательством.

В соответствии со статьями 11, 50 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03 99 № 52-ФЗ выполнение настоящего предписания является обязательным.

Невыполнение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий является административным правонарушением, ответственность за совершение которого предусмотрена статьей 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание составлено в 2 экземплярах

Специалист-эксперт

отдела надзора за питанием населения, условиями
обучения и воспитания

(должность лица, уполномоченного

(подпись)

Кожу

Кожевникова Л.Ю.

(фамилия, имя, отчество)

осуществлять государственный надзор)

Предписание получил:

(должность)

(подпись)

(ФИО)

(дата)